

Таблица 1

Анализируемые среды и контролируемое оборудование при аналитическом химическом контроле

Анализируемая среда (поток), точка отбора пробы	Паровые технологические котлы	Паровые и энергосберегающие котлы и котлы-утилизаторы (р.д. до 50 кгс/см ²)	Водогрейные котлы	Прямоточные котлы	Воды производственные тепловых электростанций
Вода после деаэратора			●		
Вода после подпит. насоса			●		
Исходная вода	●	●	●	●	●
Коагулированная вода	●		●		●
Конденсат возвратный				●	●
Конденсат пара	●	●			●
Конденсат турбинный				●	●
Котловая вода	●	●			●
Обессоленная вода					●
Осветленная вода	●		●		
Охлаждающая вода					●
Очищенная вода					●
Питательная вода	●	●		●	●
Подпиточная вода	●				
Сетевая вода после сетевого насоса	●		●		●
Теплофикационная вода					●
Умягченная вода					●
Химически очищенная (обработанная) вода			●		
Циркулирующие воды в системах охлаждения					●