

Таблица 2

Применимость технологий анализа к проведению аналитического химического контроля

Тип документа	Наименование	Применимость
РД 24.031.120-91, РД 24.032.01-91	МУ. Нормы качества... и организация ВХР и ХК	Условия оснащенных лабораторий
ОСТ группы 34-70-... и РД 34-37-... (1988-1992 г.г.)	Воды производственные тепловых электростанций. Методы определения показателей качества	Условия оснащенных лабораторий
МУ 08-47/... (с 2005 г.)	Воды теплоэнергетические. Методики анализа	Условия оснащенных и аккредитованных лабораторий
ПНД Ф 1...	Методики количественного химического анализа вод	То же
РД 52.24...	РД на методики выполнения измерений	–“–
РП 203-82182574-13	Водно-химическая экспресс-лаборатория котловая «ВХЭЛ». Руководство по применению	Полевые и лабораторные условия, на всех объектах теплоэнергетики, тепловых сетях, котлоагрегатах и т.п.